Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

443079, г. Самара, пр. Митерева, 1 телефон 260-37-97, телефон, факс: (846) 260-37-97;
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875 / 631601001

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001510137 от 20 сентября 2013 года

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии в Советском районе г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

Р.М. Калимуллина
«06» ноября 2014 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27 967
от «06» ноября 2014 г.

Код № 26858.2.30.10.14.В

1. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая холодная из резервуара чистой воды (РЧВ).

2. Заказчик:
МУП «Курумоченский ПЖРТ»

2.1. Юридический адрес:
443545, Самарская обл., Волжский район, с. Курумоч, ул. Мира, 6.

3. Изготовитель

3.1. Юридический адрес:
.

3.2. Фактический адрес: с. Курумоч.

дата изготовления:_____ **время** _____

4. Дополнительные сведения: ***1) РЧВ № 1 = 400 куб.м. (водозабор с. Курумоч).***

5. Время и дата отбора 10 час 15 мин «30» октября 2014 г.

Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу): начальник МЭУ – Аникин В.А.

6. **Начало испытаний:** 30.10.2014 г.
Окончание испытаний: 31.10.2014 г.

7. **Результат лабораторных испытаний № 3392 от «31» октября 2014 г.**

8. **Заключение:**

В соответствии с результатом лабораторных испытаний № 3392 от 31.10.2014 года исследуемая проба питьевой холодной воды по микробиологическим показателям *(ОМЧ, ОКБ, ТКБ)* **отвечает** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (*в редакции от 28.06.2010 г.).*

Врач по общей гигиене _____ **В.А. Левковская**

Лицо, ответственное
за оформление протокола _____С.А. Кутепова

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Общее количество страниц 3

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

*заполняется при необходимости

Приложение к протоколу №27967 от 06.11.14г.

РЕЗУЛЬТАТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Регистрационный номер № 3392 от 30.10.14г.
Код пробы (образца) 26858.2.30.10.14. В
Наименование образца – Вода питьевая из РЧВ № 1=400 куб.м.
Дата отбора проб ___30.10.14г.___в 10-00
Образец доставлен в лабораторию:_30.10.14г. ____в 11-00__
Дата проведения лабораторных исследований ____30.10.14 г.__
Адрес проведения испытаний - г. Самара, Банковский пер. 4, т. 950-55-74
Ф.И.О. Проводившего отбор проб_____

Определяемые показатели	**Результат испытаний**	**Величина допустимого уровня (Ед. измерения)**	**НД на методы испытаний**
ОМЧ в 1 мл	0 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100,0 мл	Не обнаружены	Не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100,0 мл	Не обнаружены	Не допускается	МУК 4.2.1018-01

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Мердишова Л.И.	
Фельдшер-лаборант	Цоир Т.А.	
Дата выдачи результата		31.10.14г.

Биолог Радучева Е.А.