Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

_____ Э.Ф. Гафиятуллин
подпись Ф.И.О.
«16» октября 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта для маломобильных граждан
№90

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта школа
1.2 Адрес объекта 443545 Волжский р-н, с. Курумоч , пр.Ленина д.1
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 6117 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 45000 кв.м.

1.4 Год постройки здания 1961 г, последнего капитального ремонта 2015г.
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего*_____, *капитального*_____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа им. А.И. Кузнецова с. Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, ГБОУ СОШ с. Курумоч
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) : Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, пр. Ленина, д.1
1.8 Основание для пользования объектом: (оперативное управление)
1.9 Форма собственности: (государственная, негосударственная) государственная
1.10 Территориальная принадлежность *(муниципальная)*
1.11 Вышестоящая организация Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области, ПУ МОиН СО
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Новокуйбышевск ул. Суворова д. 20.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): *Все категории*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____738_____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутка №389

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м.

3.2.2 время движения (пешком) : 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,У, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, У, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, У, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, У, С, Г)

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): **ДУ-** доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, У, С)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	**Все зоны и участки**	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры;
- с общественной организацией инвалидов
-технической экспертизы, разработанной проектно- сметной документации.
_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается
_____

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** _____
_____
(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

_____
_____ **Э.Ф. Гафиятуллин**
подпись Ф. И.О.
«16» октября **20 15 г.**

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 90 от «9» октября 2015 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области Курумоченская средняя общеобразовательная школа им.А.И.Кузнецова муниципального района Волжский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

443545 Самарская обл, Волжский район с.Курумоч, Пр.Ленина д.1 т.9989174
Директор школы Каширин Иван Константинович. kurumoch_skola@mail.ru
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** село Курумоч

2. **Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области

3. **Вид деятельности** образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. **Объем предоставляемых услуг** 738
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** отдельно стоящее з-х этажное здание, кирпич, лестница- бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. **Количество и назначение входов** Центральный вход, вход в пристрой (здание начальной школы)

8. **Год постройки** 1961г

9. **Год последней реконструкции** _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		**800м**	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутка №389 ост.Курумоч	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	
		с подъемником	
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)	**нет**				

Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,3	К, О	
Информация об объекте	**наличие**	+	К, О, С, Г	не тактильная
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	-	К, С, О	
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	-	К, С, О	
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	-	С	требуется оборудование и установка тактильных средств
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**наличие**	+	К, О, С	
Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	6м	К	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м **не менее 2,0 х 1,8 м**		К	
Указатели направления движения	**наличие**	+	К, Г	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	**наличие**	-	С	
Места отдыха	**наличие**	-	К, О	

	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		+	
	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**	20	К, О
	Количество машино-мест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**	1	К
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**наличие**	+	К
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	6х3,6	К
	Съезд с тротуара на проезжую часть:			
	Угол уклона	**≤ 1:12**	-	К
	Ширина	**≥ 1,0 м**	2м	К
	Высота бортового камня	**≤ 0,015 м**	-	К
	Открытая лестница		нет	
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**		О, С
	Марш лестницы	**3-12 ступеней**		О, С
	Высота подступенка	**0,12 – 0,15 м**		О, С
	Ширина проступей	**0,35 - 0,4 м**		О, С
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	**наличие**		О, С
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	**наличие**		С
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	**наличие**		О, С

м			
Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м		О, С
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м		О, С
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м		О, С
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м		С
Пандус на рельефе		нет	
Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м		К
Уклон	≤ 8 %		К
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м		К
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м		К, О
Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О
Разворотные площадки:			
- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м		К
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м		К

	- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	1,43м			
	Габариты площадки: ширина Х глубина	≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м		К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	≥2,2 х 2,2 м	3х4	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С		
	Навес	наличие	+	К, О		
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и	≥ 1,0 м	-	К		

	турникеты шириной в свету				
	Информация об объекте	**наличие**	+	Г	не тактильная, необходимо установить тактильную информацию
	Лестница наружняя	**наличие**	+		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	О, С	создание
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	-	С	установить
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С	маркировать
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	+	О, С	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**	+	О, С	
	Поручни с двух сторон	**наличие**	+	О, С	
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	0,95м	О, С	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	0,3м	О, С	
	Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	0,05	О, С	
	Пандус наружний	**наличие**	+		
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	1,3м	К	
	Уклон	**≤ 8%**	8%	К	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**	0,34м	К	
	Колесоотбойники по продольным краям	**наличие**	+	К, О	

	маршей высотой не менее 0,05 м				
	Разворотные площадки:		+		
	- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5х1,5м	К	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К	
	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5х1,5м	К	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	+	К, О	
	- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**	1м	К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	0,73м	К	
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	0,95м	К, О	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	0,3м	К, О	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	К, О	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	нет	К	
	Звуковой маяк у входа	**наличие**	нет	С	установка
	Тамбур				
	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	3,2х2,6	К	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	Р	К, О	
	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	1,4м	К, О	

	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,045м	К	имеется приставная накладка для порога	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		**нет**			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**		С	создание	
	Поручни с двух сторон	**наличие**		О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8%		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м		К		

	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		К		
	Пандус переносной	**наличие**	нет	К		
	Подъемник для инвалидов:		нет			
	- стационарный	**наличие**		К		
	- мобильный	**наличие**		К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	1,9	К		
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5х1,5м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	+	К, Г	не тактильные указатели, установить тактильные	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	-	К, Г	установить	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	-	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	-	Г	нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	-	Г	нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Тактильная схема	**наличие**	-	С	установить	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем	**наличие**	+	К, О, С, Г		

	через 25 м):				
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	1	О	
	- для коляскочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	1	К	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	-	С	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**	-	С	создать
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах).				
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	-	О, С	
	Контрастная маркировка	**наличие**	-	С	создать
	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**	-	О	
	- горизонтальные завершения поручней	**наличие**	-	О	
	Пандус внутренний на этаже		нет		
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К	
	Уклон	**≤ 8 %**		К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К	
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К	
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О	

Лестница межэтажная
(на 1,5 этажа в зону оказания услуги)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	-	С	создать
Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С	создать
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	+	О, С	
Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	+	О, С	
- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	0,9м	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	+	О, С	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	-	С	создать
Лестница № 2 на 2 этаж				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	-	С	создать
Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С	создать
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	+	О, С	
Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	+	О, С	
- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	0,9м	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	+	О, С	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	-	С	создать

	Лестница № 3 на 3 этаж					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	-	С	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	+	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	+	О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	0,9м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	+	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	-	С	создать	
	Лифт пассажирский	**наличие**	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,5 х 1,7 м**		К		
	- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**		К		
	- Поручни	**наличие**		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**		Г, С		
	Знак доступности	**наличие**		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности).

№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	"	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №		нет			
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м		К		
	Высота порога	≤ 0,025 м		К		
	Информация тактильная	наличие		С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м		К		
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №		+			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	1,9м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8м	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и		+			

	др.)					
	Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м	3,48х3,90м	К		
	Место для сидения	наличие	+	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	создать	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	+			
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	создать	

	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9м	К, О	
	Открывание дверей	**наружное**	+		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	создать
	Количество кабинок	≥ 1 шт.		К, О	
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О	
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)	≥ 1,8 х 1,65 м		К	
	- опорные поручни	**наличие**		К, О	
	в т.ч. откидные	**наличие**		К	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	**наличие**		К	
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 х 2,25 м	1,9х3,9м		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 м	1м	К	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	-	О	закрепить крючок
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	установить
	Раковина: с опорным поручнем	**наличие**	+	К, О	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	≥ 1,30 х 0,85 м	1,3х0,9м	К	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м **наличие**	0,82м	К, О	
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	К	
	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 х 1,5 м	-	К, О	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	≤ 0,48 х 0,85 м	-	К, О	

	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	установить	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	установить	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	$\geq$ 1,5 м и $\leq$ 4,5 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq$ 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq$ 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	установить	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		

	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	-	С	нет потребности	
	на кнопках управления лифта	**наличие**	-	С	отсутствуют лифты	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	-	С	установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	-	Г	нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	-	С, Г	нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**	-	К	нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	-	С	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**	-	С	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	**наличие**	-	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	-	К, С, О, Г	нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	

7. ВЫВОДЫ

В настоящее время, исходя из уже оборудованных приспособлений, можно сделать вывод, что здание частично доступно для категорий инвалидов К,О, доступно условно для категории С, Г.

Для обеспечения доступности инвалидов и маломобильных граждан на объект необходимо установить тактильные направляющие, а также тактильную плитку возле опасных участков, также оснастить объект средствами информации и телекоммуникации, кнопками вызова, тревожными кнопками и т.п.

Доступ инвалидам категории «К» может быть обеспечен только на 1-ый этаж здания, в силу технических характеристик здания и его конструктивных особенностей.

«Представитель рабочей группы»

(должность)

(Хабарова О.И.)

подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«16» октября 2015 г.

«Представитель рабочей группы»

(должность)

(Варков А.А.)

подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«16» 10 2015 г.

Представитель организации

(должность)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«16» октября 2015 г.

«Представитель рабочей группы»

(должность)

(Каширин И.К.)

подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«16» октября 2015 г.

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)